



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di Santeramo in Colle - Manutenzione straordinaria linea fanghi primari dal pozzetto primario al digestore, lavori di ripristino gabbiotto della grigliatura iniziale, fornitura e posa in opera di n.2 coclee a servizio della stazione di grigliatura.
Impianto di depurazione	Bari Est
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Avaria compattatore con impossibilità di garantire la corretta compattazione e deacquificazione del grigliato, ammaloramento del locale grigliatura.
Motivi dell'emergenza	Migliorare la compattazione e deacquificazione del grigliato, a valle della stazione di grigliatura. Garantire la sicurezza di persone e cose.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i.. Vito Labate, in data 12/05/2020 e 22/05/2020.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	Inizio lavori 1° intervento 12/05/2020 Opera Service Fine lavori 1° intervento 14/06/2020 Opera Service Inizio lavori 2° intervento 18/06/2020 Elcos Srl Fine lavori 2° intervento 05/08/2020 Elcos Srl
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento prevede lo spostamento delle pompe fanghi primari dalla sede stradale in quanto di intralcio alle operazioni di carico del grigliato e nella realizzazione di nuova tubazione sottotraccia; lavori di adeguamento del vano grigliatura ai fini della sicurezza. (Opera Service Srl) Fornitura e posa in opera di n. 2 compattatori a coclea per materiale grigliato (Elcos Srl)
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service Srl Elcos Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 13.350,00 Importo lavori effettuato dalla ditta Opera Service srl € 20.000,00 Importo lavori effettuati dalla ditta Elcos srl Importo Totale Intervento € 33.350,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 23 del 30/05/2020 (Opera Service Srl) Offerta n. 20/129.01 del 22/05/2020 (Elcos srl)
Allegati	Documenti sopra indicati.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	-------------------------------------	--------------

Il Richiedente


Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Lamuraglia



Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

