



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	ID Andria – Manutenzione straordinaria della stazione di pretrattamento mediante realizzazione di sistema di raccolta dei dreni nella zona di posizionamento cassoni di raccolta grigliato e sabbie e manutenzione straordinaria di tubazione sul pozzetto di ricircolo fanghi. ID Barletta – Manutenzione straordinaria del cancello d'ingresso, del sistema di raccolta schiume dei sedimentatori finali e del pozzetto arrivo acque provenienti dai sedimentatori finali.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Andria ID Barletta
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	ID Andria – Rottura per ammaloramento della tubazione di ricircolo fanghi e necessità di garantire il convogliamento e la raccolta dei dreni sul basamento di posizionamento dei cassoni del grigliato e delle sabbie al fine della salubrità del luogo di lavoro per gli operatori. ID Barletta – Avaria del sistema di apertura e chiusura del cancello d'ingresso; malfunzionamento del sistema di raccolta schiume dei sedimentatori finali e infiltrazioni nel pozzetto arrivo acque provenienti dai sedimentatori finali.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Gli interventi risultano necessari per evitare la compromissione dell'efficienza depurativa dell'impianto e il possibile non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati, per la messa in sicurezza delle stazioni coinvolte e per la salubrità del luogo di lavoro.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 13/01/2021 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha riscontrato i disservizi presso ID di Andria ed ha inoltre comunicato la segnalazione fatta dell'ARPA di realizzare il sistema di raccolta dreni presso la stazione di pretrattamento. In data 15/01/2021 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha riscontrato i disservizi presso ID di Barletta.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza delle stazioni interessate interdicendo i luoghi agli operatori di impianto e richiesta di intervento immediato a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata – interventi già eseguiti
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	ID Andria – L'intervento di manutenzione straordinaria consiste nella realizzazione di un sistema di drenaggio a servizio del basamento di ricovero cassoni, e fornitura in opera di nuovo piping presso il pozzetto di ricircolo fanghi. ID Barletta - L'intervento di manutenzione straordinaria consiste nella fornitura e posa in opera di nuovo impianto elettrico per automazione apertura e chiusura del cancello ingresso, manutenzione straordinaria del deflettore para

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	schiume e del profilo Thomson a servizio del sedimentatore finale oltre alla impermeabilizzazione del pozzetto arrivo acque provenienti dai sedimentatori finali.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	P.F.T. di Palladino Fabrizio – C.da Piano, sn – 71013 S. Giovanni Rotondo (FG).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Il contratto quadro per la manutenzione delle opere civili e del piping è scaduto ed in attesa di nuovo contratto quadro, vista l'urgenza e la necessità di intervenire, si è richiesto intervento a ditta di comprovata affidabilità e disponibile ad eseguire gli interventi immediatamente.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	ID Andria - € 15.986,56 – <b>prezzo scontato € 11.190,60</b> ID Barletta - € 19.234,29 – <b>prezzo scontato € 13.464,00</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui tenuto conto l'esecuzione in l'emergenza dell'intervento. La ditta ha applicato uno sconto pari al 30% sulle voci di elenco prezzi.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	ID Andria – Computo metrico consuntivo del 04.02.2021 ID Barletta – Computo metrico consuntivo del 04.02.2021
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco



Il Responsabile AGD BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

