

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 07/11/2018 - 0112503



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino
Bari

Oggetto	Manutenzione straordinaria impianto di deodorizzazione
Impianto	ISF PIAZZA DIAZ - BARI
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI
Descrizione del disservizio	Sistema di deodorizzazione in avaria causa rottura degli ugelli di nebulizzazione del prodotto neutralizzante OWD.
Motivi dell'emergenza	Mancato funzionamento del sistema di abbattimento cattivi odori.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 05/07/2017
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di componenti di nebulizzazione del prodotto OWD, pulizia condotte di aspirazione, sostituzione panno antibatterico e revisione generale
Denominazione della Ditta affidataria	Ecobiologica Srl – Via Cognetti, 38 – 70121 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014




**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile AET

Ing. Marco D'innella



Si autorizza? Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci

