



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 28/11/2019 - 0094879



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di : <b>Bari Est</b>	
	<b>Manutenzione straordinaria della centrifuga Peralisi.</b>	
<b>Impianto di depurazione</b>	Bari Est	
<b>Area</b>	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria dell'alimentatore per cpu e dell'inverter a servizio della centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi.	
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	07/04/2016	Ing. Giovanni Discipio
<b>Primi interventi adottati</b>	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
<b>Termini di consegna</b>	intervento eseguito	
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura e posa in opera di: N.1 ALIMENTATORE PER CPU IC 693 PWR321 N.1 INVERTER ACS355-03E-15A6-4+J404 Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Peralisi Maip S.p.A.	
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 1.506,25	



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	08/04/2016
Allegati	consuntivo	08/04/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente

Ing. Giovanni Discipio

Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza Il Dirigente STOR  
Ing. Girolamo Vitucci