



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 03/12/2019 - 0096157



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

Oggetto	Impianto di depurazione di : Santeramo in Colle	
	Manutenzione straordinaria della centrifuga Peralisi.	
Impianto di depurazione	Santeramo in Colle	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale, atteso che la macchina è unica.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19/09/2012	P.I. Luca Picciallo
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di: N.2 Puleggie dentate N.1 Cinghia per puleggia dentata 510H150N.1 Tubo di alimentazione interno N.3 Anelli di tenuta tutti eseguiti a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Peralisi Maip S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.412,29	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	634298 del 19/09/2012
Allegati	consuntivo	634298 del 19/09/2012

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒			Investimenti
-----------------	-------------------------------------	--	--	--------------

Il Richiedente
RCM
P.I. Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Dirigente S70
Ing. Girolamo Vitucci