



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Divisione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. U - 04/09/2019 - 0071142



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria alla centrifuga Flottweg
Implanto	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifuga. A seguito di verifica è emersa la necessità di dover procedere alla sostituzione di componenti rotti e non riparabili
Motivi dell'emergenza	<p>L'avaria della centrifuga Flottweg rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale mancata disidratazione del fango, non permette l'allontanamento e, quindi, comporterebbe il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione del 05/04/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo per la valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	60 giorni dalla data dell'ordine

Mod/PG3 2104
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414093
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



IT 180413 - N. 37210220706 - N. 01221902048



acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Al fine di garantire la funzionalità della centrifuga è necessario procedere allo smontaggio e alla puntuale ricognizione delle cause del guasto e della valutazione dei componenti danneggiati e da sostituire
Denominazione della Ditta affidataria	Veronesi Separatori S.p.a. Via Don Minzoni n. 1, 40055 Villanova di Castenaso (Bo) P.IVA : 00501781207
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre costruttrice dell'apparecchiatura, specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 18.500,00 al netto dello sconto
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo offerto ribassato del 4,00% ulteriore miglioramento dello sconto di €. 41,80
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta Veronesi Separatori S.p.a. del 18/05/2019
Allegati	Consuntivo della ditta Veronesi Separatori S.p.a. del 18/05/2019 Autocertificazione

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Nofarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



IT 180412 N°11232256/UR N°112718C/UR