



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot

Acquedotto Pugliese
U - 03/09/2019 - 0070561



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Furto di cavi e rottura di alcuni quadri di comando delle apparecchiature
Impianto	Impianto di depurazione di Grottaglie - Monteiasi (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Furto di cavi e rottura di alcuni quadri di comando nella notte tra il 16/06/2019 e il 17/06/2019
Motivi dell'emergenza	<p>Il furto dei cavi di potenza e le rotture dei quadri elettrici rappresentano una circostanza di urgenza, poiché non permetterebbero l'alimentazione delle varie stazioni dell'impianto che potrebbero comportare il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 17/06/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Al fine di garantire la funzionalità dell'intero impianto è necessario la fornitura e posa in opera di nuovi cavi elettrici di potenza e la sostituzione e/o ripristino dei quadri danneggiati.

Mod/PG3 21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognèrd, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

CF. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



02 106413 00102422760104 00102740001010



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Clauri S.r.l. Via per San Marzano, Z.I. lotto 9/10 - 74028 Sava (TA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP - ART 125 - Comma 1 - Lettera D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Totale € 23.000,00 Totale scontato € 21.850,00 oltre Iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 5 %
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della Elettromeccanica Clauri S.r.l. n. 596/2019 del 29/07/2019
Allegati	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. - Consuntivo n. 596/2019 del 29/07/2019 - DENUNCIA CC DEL 15/08/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG.3.21/AH

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



01 180413 H 0123325000 01102710000000