

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 22/08/2019 - 0068208



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Giovinazzo	
	Fornitura e posa in opera di nuovo Radial Jet a servizio della vasca di stabilizzazione fanghi.	
Impianto di depurazione	Giovinazzo	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria del Radial Jet irreparabilmente danneggiato.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	29/07/2019	Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di offerta e assistenza a ditte specializzata.	
Termini di consegna	4-5 settimane dalla data dell'ordine.	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Xylem Water Solution Italia Srl Fornitura di n. 1 gruppo di areazione sommerso Radial Jet tipo RGN 13-300 da 30 kW, versione Inox completo di accessori. Sanvito Srl Smontaggio dell'areatore andato in avaria e installazione, collegamento e messa in esercizio del nuovo areatore.	
Denominazione delle Ditte affidatarie	Xylem Water Solution Italia Srl Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte disposta ad eseguire la fornitura e l'installazione tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Ditta Xylem Water Solution Italia Srl - costo fornitura € 35.764,00 Ditta Sanvito Srl - costo intervento tecnico € 2.285,00 Totale fornitura e intervento tecnico € 38.049,00	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerte Xylem Water Solution Italia Srl n. 48-0389-2019 del 31/07/2019 Sanvito Srl n. 365/2019 del 31/07/2019
Allegati	offerte Xylem Water Solution Italia Srl n. 48-0389-2019 del 31/07/2019 Sanvito Srl n. 365/2019 del 31/07/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Labate



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

