



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Sammichle di Bari	
	Fornitura e posa in opera di serbatoio per acqua potabile da l 5000 in polietilene.	
Impianto di depurazione	Sammichle di Bari	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Perdita e ossidazione del serbatoio di staccaggio dell'acqua potabile in ferro zincato.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori e le corrette condizioni igienico sanitarie.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/10/2020	P.I. Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di offerte a ditta specializzate nel settore.	
Termini di consegna	31/10/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 1 serbatoio in polietilene da l 5000 adatto a contenere liquidi alimentari.	
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta risultata più economica a seguito di indagine di mercato eseguita fra ditte operanti nel mercato specifico. Ditta LM Tecnologie offerta n. 170/20 del 09/10/2020 € 2,444,00 <u>Ditta Biotec offerta n. 304/2020 rev 1 del 12/10/2020 € 1.500,00</u>	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.500,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	n. 304/2020 rev 1 del 12/10/2020
Allegati	offerta	n. 304/2020 rev 1 del 12/10/2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.f. Vito Marangi



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

