



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Ruvo di Puglia/ Terlizzi – Manutenzione straordinaria del piping di caricamento del digestore primario e del piping a servizio del digestore secondario e del sedimentatore secondario.
<b>Impianto di depurazione</b>	Ruvo di Puglia/Terlizzi
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Riscontrata perdita sulla tubazione interrata di caricamento fanghi primari dalla stazione di sedimentazione primaria al digestore primario. Inoltre riscontrata necessità di sostituzione di parte del piping relativo al digestore secondario e del piping di scarico surnatanti del sedimentatore secondario causa vetustà e delle tubazioni.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire la corretta estrazione dei fanghi dai sedimentatori primari e il corretto funzionamento del digestore secondario e del sedimentatore secondario al fine di evitare l'eventuale decadimento della efficienza depurativa.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 10/09/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento di manutenzione straordinaria consiste nella sostituzione della tubazione di carico al digestore, sostituzione piping e inserimento di trituratore al digestore secondario, linea aria per servizio filtrazione finale e sostituzione linea scarico surnatanti del sedimentatore secondario linea B.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Opera Service s.r.l. – via Zandonai n. 15 – 70024 Gravina in Puglia (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Prezzo netto € 38.370,25 – <b>Prezzo scontato € 34.627,50</b>

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	€ 38.370,25 – 10%
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo prot. n° 44 del 20/11/2020
<b>Allegati</b>	Documenti su citati


**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>x</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione  
Sig. Vito Padovano**



**Il Responsabile AED BAT  
Ing. Salvatore Calendano**



**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**

