



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Leporano "S4"
Impianto	ISF di Leporano "S4"
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Avaria delle opere elettriche a servizio del sistema di allontanamento reflui con conseguente fermo della stazione di sollevamento.
Motivi dell'emergenza	La stazione di sollevamento è ferma con conseguenti rischi di fuori uscita di refluo
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazioni avvenute parte di personale dell'area manutenzione elettromeccanica e successive verifiche tecniche del 08/08/2019
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati rivolti ad effettuare dei collegamenti provvisori cercando di far ripartire almeno una elettropompa da parte degli elettromeccanici e l'intervento di ditta esterna per l'avvio provvisorio di una elettropompe.
Termini di consegna	30 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale e telescambio, quadri di avviamento elettropompe, quadro di automazione e teleallarme. Rifacimento di tutte le linee elettriche danneggiate. Fornitura, posa in opera ed avvio di quadro elettrico provvisorio per il funzionamento dell'impianto.
Denominazione della Ditta affidataria	- VAO Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta iscritte nell'albo fornitori di AQP in grado di intervenire in tempi immediati
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 52.350,00

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. 1/209_S4 del 08/08/2019
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME

Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio

