



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Ruvo - Terlizzi – Manutenzione straordinaria dell'estrattore centrifugo dei fanghi, marca Peralisi – mod. Jumbo 3 HS mediante sostituzione di PLC.
Impianto di depurazione	Ruvo di Puglia - Terlizzi
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo dell'estrattore centrifugo, a servizio della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi, a causa dell'avaria del PLC..
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura suddetta non consente di produrre i fanghi nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo compromettendo pertanto la qualità dell'effluente e il rispetto dei limiti tabellari allo scarico.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 26/11/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, sig. Vito Padovano ha comunicato il fermo dell'apparecchiatura.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nella manutenzione straordinaria dell'estrattore centrifugo mediante la sostituzione di PLC SCHNEIDER CPU M258 TM258LF42DT4L.
Denominazione della Ditta affidataria	Peralisi Maip s.p.a. – via Don Battistoni, 1 – 60035 Jesi (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della macchina e pertanto specializzata nella manutenzione della stessa che garantisce l'originalità dei ricambi e fornisce manodopera specialistica.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.649,80 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in regime emergenza.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 28/11/2020.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
------------------------	--	---------------------	----------


**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

