



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

Acquedotto Pugliese
U - 17/05/2019 - 0041718



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza del sistema di grigliatura automatico dell'ISF Porto Mercantile
Impianto	ISF di Taranto Porto Mercantile
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	Avaria della griglia automatica che, in occasione dei recenti eventi alluvionali, ha causato il convogliamento di materiale grossolano in vasca con il conseguente fermo delle elettropompe e la fuoriuscita di liquame fognario sulla sede stradale.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo con conseguenti problemi igienico sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazioni avvenute parte di personale AET e successive verifiche tecniche del 16/05/2019
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati lo smontaggio delle elettropompe per cercare di rimuovere l'intasamento delle stesse e l'intervento degli autospurghi per rimuovere il materiale grossolano presente vicino al punto di aspirazione delle elettropompe.
Termini di consegna	20 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio delle apparecchiature in avaria e non più riparabili, e fornitura e posa in opera di un nuovo sistema di grigliatura e compattatore.
Denominazione della Ditta affidataria	- ECOMAC Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta iscritta nell'albo fornitori di AQP in grado di intervenire in tempi immediati.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 46.700,00



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi
Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta n. P620.19-CD del 17/05/2019 della ditta ECOMAC Srl
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente - Documentazione fotografica

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Ing. Antonio Schiraiia

Il Responsabile dell'AME

Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio