



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 14/11/2019 - 0090446



Procurement (DIRPP)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di PC per gestione automazione impianto.
Impianto	Impianto di depurazione di Montefiasì - Grottaglie (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BF
Descrizione del disservizio	Avaria del PC per la gestione dell'automazione dell'impianto.
Motivi dell'emergenza	L'avarìa del PC per la gestione automazione impianto rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale fermo del sistema di automazione comporterebbe il malfunzionamento di tutte le stazioni con un decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del relluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 27/06/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	4 settimane
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione del PC e la programmazione del sistema

Mod/PG3 21AM
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cagnetta, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721; REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



RI 13043 H 1073226/06 11-1027402504



**acquedotto
pugliese**

l'acqua. bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	TELMES S.r.l. - S.P. 231 Km 1,100 - 70026 Modugno (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP - ART 125 - Comma 1 - Lettera D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- Totale Scontato €. 6.755,43 oltre Iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari dal 5 % al 50 %
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della TELMES n. 243/00 del 01/07/2019
Allegati	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. - Consuntivo della TELMES n. 243/00 del 01/07/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3 21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA www.aqp.it

Sede legale: Via Cognerd, 36 - 70121 Bari - Italy CF. P.NA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



FR 100415 FR 672431/01/06 FR 1121/000514