



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese  
U - 30/08/2019 - 0069829



Prot.

DIRPR  
DIRRI/TECRI  
p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Manutenzione centrifuga per disidratazione fanghi
<b>S.T.O. LECCE</b>	Impianto di depurazione di Corsano
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	P.I. Desio Carparelli
<b>Descrizione del disservizio</b>	La centrifuga per la disidratazione dei fanghi necessita di manutenzione.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Per garantire un corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, è necessario allontanare i fanghi con regolarità e evitare un decadimento del processo biologico con conseguente esposizione della ns. Società a sanzioni civili e penali.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione dal 2014 al settembre 2016
<b>Data di comunicazione del disservizio</b>	2014-2016
<b>Termini di consegna</b>	Immediati
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Manutenzione e riparazione delle centrifughe per disidratazione dei fanghi
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Pieralisi Maip S.p.A. Via Don Battistoni, 1 60035 Jesi (AN)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta affidabile e prontamente disponibile produttrice delle attrezzature oggetto della presente.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€. 15.366,40 + I.V.A.
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo ritenuto congruo.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivi su bolle:643664 del 16/09/2014, 643666 del 17/09/2014,63610 del 24/01/2017, 64335 del 27/02/2017, 63626 del 24/02/2017.
<b>Allegati</b>	Consuntivi su bolle:643664 del 16/09/2014, 643666 del 17/09/2014,63610 del 24/01/2017, 64335 del 27/02/2017, 63626 del 24/02/2017.

Pagina 1 di 2



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale Via Cognetti 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41.385.573 00 .v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA 00347000721. REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



**SINCERT**



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
-----------------	-------------------------------------	--------------	--	--

**Il Richiedente**

**P.I. Desio Carparelli**

**Il Responsabile di Area**

**Ing. Mario Pietrosanti**

**Si valida: il Dirigente**

**Ing. Marcello Rainò**

Pagina 2 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale - Via Cognotti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41.385.573 60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. o P. IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



**SINCERT**