



acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 28/10/2019 - 0085353



Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori per il ripristino del comparto di digestione anaerobica comprendenti la funzionalità della Linea Biogas, centrale termica, strumentazione di misura e controllo, gasometro e torcia
Impianto	Impianto di depurazione di Montebiasi (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Varie anomalie sul comparto di digestione anaerobica.
Motivi dell'emergenza	<p>L'avaria del comparto di digestione anaerobica rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'eventuale mancato trattamento biologico del fango comporterebbe la formazione di cattivi odori, pericolo incendi, un decadimento della qualità del secco disidratato e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Recettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Sopralluogo del Responsabile di Area della AED TA di AQP Ing. Nicola Notarnicola.
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dei componenti danneggiati

Mod/PG3.21/A4

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

CF: P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



000411 N° 102922/2019 N° 4227002/19



acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini di Mangini Battista - Via F. Tateo 27 - 70017 Putignano (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo Iomitore di AQP - ART 125 - Comma 1 - Lettera D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- TOTALE €. 32.800,00 oltre iva come per legge - TOTALE SCONTATO €. 28.900,00 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	- Sconto applicato pari al 15 % sul materiali
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Consuntivo della impiantistica Mangini n. 13/099 del 13/09/2019
Allegati	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/Iomitura. - Consuntivo della impiantistica Mangini n. 13/099 del 13/09/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X
------------------------	--	--	--	---------------------	----------

Il Responsabile AED TA
Ing. Niccolò Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG.3 21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognerd, 36 - 70121 Bari - Italy C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092
Capitale Sociale: € 41.385.573,60 Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



01 129463 N 172132250-R N 172140250-R