



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDEUnità tecnica (TECRI)
SEDEe p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Bisceglie – Fornitura di n. 1 pompa di sollevamento dei fanghi di supero linea 1 a servizio della sedimentazione secondaria.
Impianto di depurazione	Bisceglie
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo della elettropompa "SFR10" di sollevamento dei fanghi di supero.
Motivi dell'emergenza	Il fermo dell'apparecchiatura in oggetto, inficia sul corretto andamento del processo depurativo e non permette il rispetto dei limiti allo scarico generando l'inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 13/09/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	6 – 8 settimane dopo la ricezione dell'ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	La fornitura consiste in n. 1 pompa NEMO NM063BY01P05B per il sollevamento dei fanghi di supero linea 1 presso la stazione di sedimentazione secondaria.
Denominazione della Ditta affidataria	NETZSCH Pompe & Sistemi Italia srl – via Fleming, 17 – 37135 Verona
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.839,00 – prezzo scontato € 3.211,45
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza; applicazione della percentuale di sconto del 45%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta 5141020MV del 01.10.2020



acquedotto
pugliese

Chiusi, 1999 consuntivo

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
----------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci