



**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

A Procurement – Smart Procurement

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

<b>Oggetto</b>	Impianto depurativo di Trani – Manutenzione straordinaria della centrale termica.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Trani
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo della centrale termica a servizio dei digestori a causa dell'avaria della strumentazione elettronica per il funzionamento e comando del bruciatore, della valvola deviatrice circuito acqua calda e del rilevatore gas a servizio della valvola di sicurezza.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare l'esercizio in completa sicurezza della centrale termica e garantire il riscaldamento dei fanghi nei digestori.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 10.08.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento prevede la fornitura e posa in opera di nuove apparecchiature elettroniche a servizio del bruciatore quali centralina, sonda di rilevazione fiamma bruciatore, relè, regolatore elettronico, e il rifacimento dell'impianto elettrico.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Impiantistica Mangini di Battista Mangini – Putignano (BA).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta altamente specializzata e prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>€ 6.850,00 + IVA</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato tenuto conto anche l'esecuzione dell'intervento in emergenza.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivo n. 22/1020/TR del 22.10.2020



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione  
Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile AED BAT  
Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza: Il Manager  
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci**