



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 05/11/2019 - 0087107



Alla DIRPR

Alla DIRRI

Alla IAPAM

All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Lavori di eliminazione perdite di biossido di cloro in B1 con sostituzione di tratto di tubazione.
<b>Impianto</b>	Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza – (TA)
<b>U.T.</b>	DOPAP – Area Potabilizzazione -
<b>Descrizione del disservizio</b>	Perdita di biossido di cloro dalla tubazione di immissione nella pre-disinfezione linea Ovest con conseguente dosaggio non regolare e dispersione su suolo del biossido di cloro.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	L'emergenza è dettata dalla necessità di eliminare la perdita al fine di regolarizzare il dosaggio ed eliminare la dispersione su suolo del biossido di cloro.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	21/08/2019 da parte del personale in turno tramite il Responsabile dell'impianto.
<b>Primi interventi adottati</b>	Nessuno possibile
<b>Termini di consegna</b>	In data 27/08/2019 in occasione di una riduzione programmata da VESAP della portata per permettere l'intervento
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Lavori di sostituzione tubazione immissione biossido di cloro in B1
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Faver S.p.A. Via delle Fresie, 2 – 70026 Modugno (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta di provata affidabilità specializzata in tali lavorazioni ed attrezzata per gestire le operazioni preliminari di preparazione del sito.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 14.618,61 oltre IVA come per legge
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Si ritiene il prezzo congruo in base alle difficoltà, alle maestranze, mezzi d'opera utilizzati ed alla tempistica vincolante da rispettare
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)</b>	Offerta consuntivo ditta Faver n. NS-IP Sinni 02/2019 del 03/09/2019
<b>Allegati</b>	Offerta ditta Faver S.p.a. n. NS-IP Sinni 02/2019 del 03/09/2019



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Fabrizio D'Andria

**Si Autorizza**

**Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.**

Ing. Gianluigi Fiori