



acquedotto
pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 04/10/2019 - 0079085



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza del collettore fognario in cemento amianto del DN250 sulla via Passaturo, in agro del comune di Torricella (TA)
Impianto	Collettore DN250
S.T.O.	Taranto
Descrizione del disservizio	Sversamento dei liquami ed intasamento del collettore dovuto al collassamento con deterioramento e rottura della tubazione in cemento amianto..
Motivi dell'emergenza	Intasamento del collettore a servizio dell'intero abitato di Torricella con fuoriuscita dei liquami e conseguenti problemi igienico sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Varie segnalazioni ed ultima in data 22/08/2019 da parte della Polizia Municipale di Torricella e successive verifiche tecniche.
Primi interventi adottati	Il primo intervento adottato è stata la realizzazione di by-pass dal pozzetto immediatamente a monte del tratto interessato dall'intasamento mediante l'impiego di auto spurgo e bonifica dei reflui versati.
Termini di consegna	30 giorni naturali e consecutivi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di tubazione ammalorata in cemento amianto con nuova condotta fognaria in grés DN250 per una lunghezza di circa 60 mt.
Denominazione della Ditta affidataria	- Coop. Giovanni XXIII
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Impresa affidataria del "Contratto quadro per lavori e servizi per la manutenzione ordinaria a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognanti" Ambito 9 che ha avviato, a seguito della segnalazione, le prime verifiche e dato immediata disponibilità alla esecuzione dei lavori.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 80.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- La valutazione economica è stata effettuata utilizzando i prezzi del "Contratto quadro per lavori e servizi per la manutenzione ordinaria a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognanti per l'Ambito 9", quelli di mercato ed i prezzi unitari dei prezzari ufficiali (ARIAP) della Regione Puglia.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	-
Allegati	- Verbale somma urgenza

Vincenzo Palmieri

Da: Giovanni Mirizzi [g.mirizzi@aqp.it]

Inviato: lunedì 18 novembre 2019 11.10

A: v.palmieri@aqp.it

Oggetto: MST in emergenza del collettore fognario sulla via Passaturo, comune di Torricella

SAP: 210000024454	TORRICELLA	MST in emergenza del collettore fognario sulla via Passaturo, comune di Torricella
------------------------------------	-------------------	---

Ing. Giovanni Mirizzi

Reti e Impianti

Struttura Territoriale Operativa Br/Ta

Area Manutenzione Straordinaria

Acquedotto Pugliese SpA

Viale Virgilio n.19 – 74121 Taranto

Tel. 080.2345573

Fax. 099.4537210

Cell. 348.4085108