



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 19/02/2019 - 0015725



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gravina	
	Manutenzione ordinaria della centrifuga Peralisi.	
Impianto di depurazione	Gravina	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale, atteso che la macchina è unica.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25/06/2015	P.I. Luca Picciallo
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di: N.3 ANELLI VITON ANIMA/MOLLA A316/302 N.2 ANELLI DI TENUTA IN VITON N.3 CUSCINETTI N.1 ANELLO DI SPALLAMENTO SB 190 N.2 CINGHIE PER PULEGGIA DENTATA 850H150 Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.262,62	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 02/07/2015
Allegati	consuntivo	del 02/07/2015

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X			Investimenti
-----------------	---	--	--	--------------

Il Richiedente
RCM
P.I. Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci