



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 28/11/2019 - 0094885



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

Oggetto	Impianto di depurazione di : Monopoli	
	Manutenzione straordinaria della centrifuga Peralisi.	
Impianto di depurazione	Monopoli	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria della centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale, atteso che la macchina è unica.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26/07/2012	P.I. Vito Labate
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di: N.4 Anelli di tenuta N.1 Inverter ACS550 N.1 Inverter ACS800 N.1 Contagiri QEM N.1 KIT di remotaggio per ACS 801 N.2 Cuscinetti N.1 Tastiera inverter ACS 350-550 N.8 Spazzole RC53 con capocorda N.2 Cinghie per puleggia dentata Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Peralisi Maip S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9.630,72	

CS



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	10424 del 27/07/2012
Allegati	consuntivo	10424 del 27/07/2012

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente
RCM
P.I. Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci