



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Acquaviva delle Fonti	
	Fornitura e posa in opera di sistema di estrazione aria locale quadri e lavori vari elettrici di manutenzione straordinaria.	
Impianto di depurazione	Acquaviva delle Fonti	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Necessità di installare un estretore d'aria, in quanto nella stagione estiva nel locale quadri, si riscontrava un consistente aumento della temperatura, che potrebbero causare disservizi elettrici. Inoltre si riscontrava la necessità di sostituire alcune lampade e luci di emergenza e l'anta di un quadro elettrico zona equalizzazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	23/10/2020	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata nel settore.	
Termini di consegna	28/10/2020	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di estrattore aria, completo di canale metallico per aspirazione aria calda, termostato per avviamento automatico e collegamenti elettrici. Inoltre sono state sostituite n. 7 plafoniere e n. 6 lampade di emergenza nei locali vari. E' stata anche sostituita n. 1 anta di un quadro elettrico ubicato nelle vicinanze della stazione di equalizzazione.	
Denominazione della Ditta affidataria	Elettro Tecnica Snc	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.120,77	

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	del 05/11/2020
Allegati	Consuntivo	del 05/11/2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

