acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	**Impianto di depurazione di Monopoli: Manutenzione straordinaria cabina MT-BT e fornitura e posa in opera di quadro elettrico di alimentazione nuova centrifuga, oggetto di gara effettuata da TECRI.** **Impianto di depurazione di Castellana Grotte: FPO di PLC di gestione della stazione di filtrazione a sabbia.**
Impianto di depurazione	Monopoli Castellana Grotte
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Impianto di depurazione di Monopoli: A seguito di gara di installazione delle centrifughe fatta da TECRI, si rilevava ad appalto aggiudicato la necessità di una rivisitazione generale a seguito dell'insufficienza dei cavi elettrici e quadri di potenza. Tale circostanza non era prevedibile in fare di gara per la strutturazione del capitolato Impianto di depurazione di Castellana Grotte: Avaria del PLC di gestione della stazione di filtrazione a sabbia, irreparabilmente danneggiato, con conseguente possibile peggioramento della qualità dell'effluente.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale, garantire la sicurezza del personale presente sull'impianto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Impianto di depurazione di Monopoli: Data disservizio 04/05/2020 Impianto di depurazione di Castellana Grotte Data disservizio 03/07/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	Impianto di depurazione di Monopoli Inizio lavori 04/05/2020 Fine lavori 08/06/2020 Impianto di depurazione di Castellana Grotte Inizio lavori 03/07/2020 Fine lavori 31/07/2020
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Impianto di depurazione di Monopoli: FPO di nuovo quadro elettrico cabina MT-BT onde evitare disservizi elettrici con rischio per gli operatori e conseguenti disservizi sull'intero impianto di depurazione e fornitura e posa in opera di n. 1 quadro elettrico con annesse linee elettriche, utili ad alimentare la nuova centrifuga fornita con la gara effettuata da TECRI, in quanto si rilevava ad appalto aggiudicato la necessità di una rivisitazione generale a seguito dell'insufficienza dei cavi elettrici e quadri di potenza. Impianto di depurazione di Castellana Grotte: FPO di PLC per la gestione in automatico della stazione di filtrazione a sabbia, comprensivo di touch screen da 7", cablaggi elettrici di collegamento al quadro esistente e revisione totale delle valvole pneomatiche per il controlavaggio.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	M2 Impianti
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile ad effettuare gli interventi visto il carattere di urgenza, e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica AA 65 (quadri elettrici).
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Impianto di depurazione di Monopoli **Importo lavori effettuati € 66.607,00** Impianto di depurazione di Castellana Grotte **Importo lavori effettuati€ 11.400,00**
Verifica della congruità dei prezzi **(indicare eventuale sconto)**	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento **(offerta/consuntivo della ditta)**	Impianto di depurazione di Monopoli Consuntivo n. 003/2020 del 15/06/2020 Impianto di depurazione di Castellana Grotte Consuntivo n. 006 del 04/08/2020
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**X**	**Investimenti**

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Marangi

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci