



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Bitonto – Riparazione del piping estrazione fanghi nel pozetto di ricircolo presso la stazione di sedimentazione secondaria – linea B.
<b>Impianto di depurazione</b>	Bitonto
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Si è riscontrata una perdita dovuta alla rottura della tubazione di ricircolo fanghi linea B della stazione di sedimentazione secondaria
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo mediante il ripristino funzionale della tenuta idraulica della linea di ricircolo fanghi linea B della stazione di sedimentazione secondaria.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 21/11/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio verificando la perdita nei pressi del pozetto di ricircolo fanghi del sedimentatore secondario linea B.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata - Intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento consiste nella riparazione del piping ricircolo fanghi della linea B della stazione di sedimentazione secondaria mediante uso di malta ed inserimento di un tronchetto in acciaio inox.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Opera Service s.r.l. – via Zandonai n. 15 – 70024 Gravina in Puglia (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Prezzo netto € 2.664,06 – <b>Prezzo scontato € 2.530,00</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza – Sconto applicato 5%


INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivo prot. n° 45 del 16/12/2020
<b>Allegati</b>	Documenti su citati


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	
-----------------	-------------------------------------	--------------	--

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione**  
Sig. Vito Padovano



**Il Responsabile AED BAT**  
Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

