

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 13/09/2019 - 0073607



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Bitonto – Fornitura e posa in opera di nuovo misuratore della portata in ingresso al depuratore
Impianto di depurazione	Bitonto
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Fermo del misuratore della portata in ingresso al depuratore a causa dell'avaria delle componenti elettriche.
Motivi dell'emergenza	L'avaria dell'apparecchiatura comporta l'impossibilità di effettuare regolazioni essenziali a garantire l'efficiente funzionamento dell'impianto di depurazione e di conseguenza potrebbe determinare la decadenza dell'efficienza depurativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 08.07.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il fermo dell'apparecchiatura.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza elettrica dell'apparecchiatura; richiesta preventivo per la fornitura di nuova apparecchiatura.
Termini di consegna	30 giorni lavorativi da ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n°1 misuratore di livello ad ultrasuoni ABB LST300, n°1 registratore di portata videografico ABB screen Master 500, n°1 canale venturi prefabbricato
Denominazione della Ditta affidataria	IS RAPPRESENTANZE S.A.S.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 5.769,72
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto della tempistica di intervento
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 36-1-19 del 09/07/2019



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

