



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Trani – Manutenzione straordinaria del quadro elettrico di comando a servizio della stazione di Ossidazione-Nitrificazione.
Impianto di depurazione	TRANI
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della stazione di denitrificazione-ossidazione a causa dell'avaria del commutatore motorizzato del quadro di comando.
Motivi dell'emergenza	Tale intervento è urgente poiché altrimenti si comprometterebbe l'efficienza del trattamento biologico condizione che comporta il non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 09/11/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Vito Padovano ha comunicato il fermo delle apparecchiature.
Primi interventi adottati	Interpellata ditta specializzata la fornitura in oggetto al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento consiste nella fornitura e posa in opera del commutatore motorizzato 4X400A SIEM 3KA71324BD01.
Denominazione della Ditta affidataria	LM TECNOLOGIE di Leonardo Mansueto – Zona G 6/N int. 15 Z.I. – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.320,29
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n° 0152/20 del 20.11.2020



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

**Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano**

**Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano**

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci