



INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
 Par. 5.5 PG 3.02
 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR) –
 SMART Procurement
 SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
 SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
 Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	ID Andria – Manutenzione straordinaria della pompa di miscela aerata a servizio della stazione di ossidazione.
Impianto di depurazione	ID ANDRIA
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della pompa di miscela aerata a causa di avaria di componenti meccanici.
Motivi dell'emergenza	Il malfunzionamento dell'apparecchiatura in oggetto inficia sul corretto andamento del processo biologico, non garantendo il rispetto dei limiti tabellari e generando inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 17.12.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco, ha riscontrato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta immediata di intervento a ditta specializzata prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria consiste nella fornitura e posa di in opera di nuovo giunto della Flyght di accoppiamento inclusa piastra di fissaggio al basamento in c.a.
Denominazione della Ditta affidataria	IDROSUD COSTRUZIONI S.r.l. , Via dei Prefetturi, 10 - 84011 Amalfi (SA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile ad intervenire visto il carattere di urgenza dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo netto € 5.554,60
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 19.12.2020

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Allegati	Documento sopra indicato
-----------------	--------------------------

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco


Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano


Si autorizza:

Il Manager

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT

Ing. Girolamo Vitucci
