



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
SOMMA URGENZA

(art.163 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Acquedotto Pugliese
U - 20/09/2019 - 0075551




A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in somma urgenza della condotta Cantagallo
Impianto	Condotta idrica per gli abitati di San Giorgio – Monteparano – Carosino-Faggiano – Rocca Forzata - Lizzano
S.T.O.	Taranto
Descrizione del disservizio	Rotture diffuse della condotta idrica in acciaio DN 600
Motivi dell'emergenza	Perdita idrica con allagamento dei terreni circostanti
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/09/2019 - Segnalazione del proprietario dei terreni allagati e verifiche da parte di personale AET
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati rivolti a verificare l'entità delle perdite e i tratti della condotta interessati.
Termini di consegna	30 giorni lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	- Sostituzione di circa ml 400 di condotta DN 600 con condotta di pari diametro in polietilene
Denominazione della Ditta affidataria	- Cooperativa Giovanni XXIII
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa appartenente all'ATI a cui è affidato il CONTRATTO QUADRO PER LAVORI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA A GUASTO E STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE dell'Ambito 9 che hanno avviato, a seguito della segnalazione, le prime verifiche e dato immediata disponibilità alla esecuzione dei lavori
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 200.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La valutazione economica è stata effettuata utilizzando i prezzi del contratto quadro per lavori e servizi per la manutenzione ordinaria a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie per l'Ambito 9, quelli di mercato ed i prezzi unitari dei prezzari ufficiali (ARIAP) in vigore presso la Regione Puglia.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
SOMMA URGENZA**
(art.163 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	Verbale somma urgenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		SOMMA URGENZA	X
-----------------	--	---------------	---

Il Richiedente

Geom Pietro Catucci

Il Responsabile dell'AET

a.i. Ing. Emilio Tarquinio

Si autorizza:

Il Dirigente STO

Ing. Emilio Tarquinio