



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Approvvigionamento Idrico
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti
Gestione Impianti

Acquedotto Pugliese
I - 15/11/2019 - 0090910



Alla DIRPR
Alla DIRAC
p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	- Lavori di sostituzione elettropompa sommersa presso il pozzo denominato "Campi Salentina" in agro del Comune di Campi Salentina (LE)
Impianto	Pozzo di "Campi Salentina" in Agro del Comune di Campi Salentina (LE)
U.O.	DIRAP - IMPVE
Descrizione del disservizio	Fermo del pozzo "Campi Salentina" per guasto all'elettropompa sommersa
Motivi dell'emergenza	Riattivazione urgente del pozzo "Campi Salentina" per garantire l'apporto idrico potabile agli abitati di Campi Salentina in occasione dell'interruzione del Canale principale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	04 luglio 2019
Primi interventi adottati	<ul style="list-style-type: none">- Smontaggio della colonna montante del pozzo Campi Salentina- Rimozione elettropompa fuori esercizio
Termini di consegna	In somma urgenza. Consegna lavori 28 ottobre 2019. Ultimazione Lavori 11 luglio 2019.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento presso il pozzo di Campi Salentina <ul style="list-style-type: none">- Rimozione colonna montante e verifica efficienza- Rimozione dei cavi di alimentazione elettropompa con verifica del livello di isolamento- Sostituzione dell'elettropompa sommersa fuori servizio con altra di nuova fornitura marca Caprari tipo E8P135-8/6C-W con motore MAC 870-8 V400- Collegamenti ai quadri di alimentazione della elettropompa e al quadro generale.- Prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	"Spedicato Impianti S.r.l." da Carmiano (LE) Via Don A. Niccoli 18
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa fiduciaria di AQP disponibile all'intervento immediato
Costo dei lavori e/o servizi richiesti	€. 9.444,53 oltre iva come per legge



Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	I prezzi risultano congrui ed in linea con i prezzi contrattuali dei contratti quadro di manutenzione degli impianti elettromeccanici vigenti in AQP.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento Offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 29/10/2019
Allegati	<ul style="list-style-type: none">• Verbale di accertamento Somma Urgenza.• Relazione Tecnica.• Preventivo del 26/10/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

(Ing. Antonio D'Amato)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Luciano Venditti)

Si autorizza: Il Direttore DIRAP

(Ing. Gianluigi Fiori)