



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 - Bari

Oggetto	Avaria elettropompa Flygt
Impianto	ISF Dogana - Molfetta
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Elettropompa in avaria, riduzione della portata collevata, rete in carico.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio – assenza contratto quadro di manutenzione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 04/11/2019
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio, sostituzione componenti danneggiati, kit riparazione, riavvolgimento statore, bulloneria varia, olio lubrificante, montaggio, prove di funzionamento e messa in esercizio.
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. Elettromeccanica Srl con sede in Foggia alla 1 ^a Trav. Via di Tressanti, 1
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.483,33
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio

Si autorizza Il Dirigente
Ing. *Giuliano Vitucci*