



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**  
**Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI**

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Bisceglie – Fornitura di n° 1 elettropompa Vaughan centrifuga trituratrice a servizio della stazione di sedimentazione primaria.
<b>Impianto di depurazione</b>	Bisceglie
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo di n° 1 elettropompa a causa dell'avaria degli organi meccanici. Le elettropompe installate presso la stazione di sollevamento surnantanti sono soggette a ripetuti fermi giornalieri a causa di intasamento della girante per materiale filamentoso, con fermo della stazione di sollevamento reflui al processo depurativo.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il fermo della pompa pregiudica il normale funzionamento dell'impianto di depurazione definendo le condizioni che portano al non rispetto dei limiti allo scarico autorizzati e decadimento dell'efficienza depurativa.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 05.11.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il ripetuto fermo della pompa trituratrice.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza elettrica dell'apparecchiatura; richiesta di preventivo per fornitura di nuova apparecchiatura.
<b>Termini di consegna</b>	8 settimane dalla data di accettazione dell'ordine
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura di n°1 elettropompa marca VAUGHAN, con le stesse caratteristiche idrauliche ed elettriche delle elettropompa esistente
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	MAP S.r.l. – via Don Battistoni, 13 – 60035 Jesi (AN)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	La soluzione presentata dalla ditta affidataria è tecnicamente compatibile con le necessità rappresentate, al fine di risolvere l'emergenza.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>Prezzo scontato € 10.200,00</b>

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza;
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° M512 del 24.11.2020
<b>Allegati</b>	Documenti su citati

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>x</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile  
di Conduzione e Manutenzione  
Sig. Vito Padovano**



**Il Responsabile AED BAT  
Ing. Salvatore Calendano**



**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**

