



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 - Bari

Oggetto	Manutenzione straordinaria EP Flygt
Impianto	ISF Zona 167 – Canosa
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	Avaria elettropompa Flygt – riduzione della portata sollevata.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio – assenza contratto quadro di manutenzione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 04/11/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio della EP, trasporto in officina, analisi del guasto, sostituzione dei componenti in avaria, rimontaggio e trasporto nell'impianto e messa in esercizio
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile Via Ex SS 377 per Mottola KM 0.500 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.090,75
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile

Ing. Francesco Vitto

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci