



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|--|
| Oggetto | Manutenzione straordinaria Filtrococlea |
| Impianto | Impianto di depurazione di Torchiarolo (BR) |
| Direzione | Struttura Territoriale Operativa TA-BR |
| Descrizione del disservizio | Mancato funzionamento della Filtrococlea presente nella stazione di sollevamento iniziale |
| Motivi dell'emergenza | L'avaria alla Filtrococlea non permette la grigliatura del refluo in ingresso. Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Somma Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 05/07/2019 |
| Primi interventi adottati | Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle Procedure di emergenza |
| Termini di consegna | Già eseguita |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | E' necessario procedere allo smontaggio, con trasporto in officina della Filtrococlea, ed alla sostituzione di tutte le componenti meccaniche usurate o danneggiate |

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° IT242228/UK - N° IT274902/UK



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

| | |
|---|--|
| Denominazione della Ditta affidataria | SANVITO S.r.l. – Via Baione, s/n Z.I. – 70043 Monopoli (BA) P.Iva/C.F.:03379480720 – e-mail:info@sanvitosrl.it |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta specializzata che garantisce i minori tempi di consegna per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 30.605,77 |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivo della ditta SANVITO S.r.l. n. 300/2020 rev1 del 14/07/2020 |
| Allegati | Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. Consuntivo su indicato |

Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|----------|
| Conto Economico | | | Investimenti | X |
|------------------------|--|--|---------------------|----------|

Il Richiedente

Il RCM CO Brindisi Sud
Per. Ind. Alessandro Marino

Il Responsabile AED BR

Ing. Domenica Vicenti

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK