



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Spinazzola – Manutenzione straordinaria del piping di ricircolo fanghi primari in risalita dal sedimentatore primario
Impianto di depurazione	Spinazzola
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Ammaloramento della tubazione di ricircolo fanghi primari in risalita dal sedimentatore primario.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo mediante il corretto esercizio del sedimentatore primario e preservare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 18/12/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria ha riguardato la realizzazione della tubazione di risalita del fango di ricircolo primario inclusa la fornitura di nuova valvola clapet.
Denominazione della Ditta affidataria	IDROSUD COSTRUZIONI S.r.l. , Via dei Prefetturi, 10 - 84011 Amalfi (SA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Importo netto € 6.054,81
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 19.12.2020



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci