



**INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Prot. N. 74868/2020  
del 24-11-2020

Alla Direzione TECRI  
Bari

Alla Direzione INTAM  
Bari

Alla Direzione DIRPR  
Bari

e p.c. All'Autorità idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino,2  
Bari

<b>Oggetto</b>	Fornitura di N. 1 elettropompa orizzontale, marca TURO; tipo: T9-80 HP4 LB4B, compreso di motore elettrico con efficienza energetica di classe minima IE3 da KW 37; 4 poli; 400V; completa di basamento giunto e coprigiunto.
<b>STO FG/AV</b>	ISF Via Santa Rita – Borgo celano – San Marco in Lamis (FG)
<b>Il Tecnico AQP verificatore</b>	P.i. Gaetano Diurno
<b>Descrizione del disservizio</b>	L'impianto attualmente funziona con una sola elettropompa in quanto l'altra elettropompa è risultata in avaria. L'impianto è sprovvisto di elettropompa di scorta. Pertanto occorre ripristinare con urgenza la dotazione dell'impianto per garantire il regolare esercizio.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Ripristinare il regolare funzionamento dell'impianto per evitare il fermo dell'impianto e il conseguente versamento dei liquami.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	23-11-2020 – A.E.T. Antonio Forcella
<b>Termini di consegna</b>	Immediata
<b>Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità</b>	Fornitura di n. 1 elettropompe orizzontale, marca TURO; tipo: T9-80 HP4 LB4B, compreso di motore elettrico con efficienza energetica di classe minima IE3 da KW 37; 4 poli; 400V; completa di basamento giunto e coprigiunto, compreso



INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA

	trasporto e scarico c/o ISF
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	TUROItalia S.p.A.–Via Pasubio,49–36035MaranoVicentino (VI)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Occorrono le stesse elettropompe intercambiabili con quelle esistenti senza che si apportino modifiche idrauliche.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 8.950,00 + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Congruo dello sconto 18%
<b>Allegati</b>	Offerta n. 101970-1 del 24-11-2020 ; relazione e verbale di accertamento di lavori in emergenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

D.L. Geom. Silvio Ponzio

P.I. Gaetano Diurno

Il Responsabile dell'A.G.E. S.T.O. FG/AV

Dott. Biagio Del Priore

Si valida: Il Dirigente S.T.O. FG/AV

Ing. Marco D'Innella

D. I. C. F. O.