



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

protocollo@pec.aip.gov.it


Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Noleggio elettropompe a causa del fermo sedimentatori finali.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo improvviso e imprevedibile dei sedimentatori finale 2 e 5 con conseguente necessità di vuotare i suddetti sedimentatori per individuare la causa del fermo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/12/2020	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta noleggio di elettropompe sommerse complete di accessori.	
Termini di consegna	19/01/2021	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Noleggio di n. 1 elettropompa Flygt da 5,9 Kw e n. 1 elettropompa Caprari da 6,6 Kw, installate dalla ditta Sanvito Srl ed entrambe complete di accessori utili a garantire il loro corretto funzionamento	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire il noleggio tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.188,00	


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 027/2021 del 22/01/2021
Allegati	Consuntivo	n. 027/2021 del 22/01/2021

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate


Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio


Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

