



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria di n. 2 inverter Santerno da 560 Kw
Impianto	ISF "Torre del Diavolo" – Bari
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Riduzione della portata sollevata e automazione dell'impianto – rete in carico.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio, evitare sversamenti in mare.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra elettromeccanici 01/10/2020
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio e trasporto in officina dell'inverter, analisi del guasto, sostituzione di componenti elettronici ed elettromeccanici, riprogrammazione del software di gestione, prove di funzionamento e messa in esercizio.
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl – Via Baione, sn – 70043 Monopoli (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 24.428,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
----------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio


Il Responsabile

Ing. Christian Tamma


Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci
