



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Unità tecnica (TECRI)

SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Manutenzione straordinaria cabina di trasformazione MT-BT
Impianto	Serbatoio "Casamassima" – Agro di Acquaviva delle Fonti (BA)
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Descrizione del disservizio	Mancato monitoraggio e controllo da remoto del serbatoio
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio, messa in sicurezza del serbatoio.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	squadra fontanieri 25/01/2021
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediato – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smantellamento cabina esistente, sostituzione dei cavi MT, sostituzione quadro elettrico MT, modifica quadro elettrico generale per adeguarlo alle nuove apparecchiature.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettrotecnica Marrone di Marrone Paolo Michele & C. Snc – Via Macchie, 11 70128 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 23.880,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
------------------------	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Geom. Massimo De Zio

Il Responsabile

Ing. Valeria Caporaletti

Si autorizza: Il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci