



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
SOMMA URGENZA**
(art.163 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in somma urgenza dell' Impianto di Sollevamento di fognatura nera dell'abitato di San Marzano di S.G.– Circonvallazione per Grottaglie
Impianto	Rete a servizio dell'abitato di San Marzano
S.T.O.	Taranto
Descrizione del disservizio	Rottura pompa a servizio dell'ISF con corto causato dall'allagamento del vano pompe con fuoriuscita di liquami
Motivi dell'emergenza	Impossibilità di allontanamento del refluo con conseguenti problemi di carattere igienico-sanitario
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06.10.2020 richiesta di intervento da parte del personale AET addetto alla conduzione e manutenzione delle reti fognanti deli Abitati dell'Ambito 9
Primi interventi adottati	Intervento dell'autoespurgo per mettere in by-pass l'impianto di sollevamento ed evitare la fuoriuscita dei reflui
Termini di consegna	3 giorni lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"> - Bypass del refluo a mezzo di autoespurghi in arrivo all'ISF e loro conferimento presso il Depuratore; - Vuotatura della vasca dell'ISF; e loro conferimento presso il Depuratore; <p>Revisione/sostituzione della pompa non funzionante</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Impresa Evoluzione Ecologica Snc.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	<ul style="list-style-type: none"> - Impresa attrezzata per la esecuzione di attività similari e con capacità di trasporto fanghi/liquami e possibilità di stoccaggio sia pure temporaneo, in grado di intervenire in tempi immediati, a salvaguardia della pubblica incolumità, adeguata per uomini e mezzi per far fronte alla particolare significativa condizione di emergenza, che ha avviato, a seguito della segnalazione, le prime verifiche e dato immediata disponibilità alla esecuzione dei lavori
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<ul style="list-style-type: none"> - Euro 38.000,00 + iva



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
SOMMA URGENZA**
(art.163 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	La valutazione economica è stata effettuata utilizzando i prezzi di mercato ed i prezzi unitari dei prezzari ufficiali in vigore presso la Regione Puglia.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	Verbale somma urgenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		SOMMA URGENZA	X
------------------------	--	----------------------	----------

Il Richiedente
Direttore dei Lavori a.i.
Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'A.E.T.
Ing. Antonio Schinaia

Si autorizza:
Il Dirigente STO
Ing. Emilio Tarquinio