



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

| | |
|---|--|
| Oggetto | Impianto di Casamassima Nuovo – Fornitura e posa in opera di ghiere e membrane a servizio della vasca di stabilizzazione fanghi. |
| Impianto di depurazione | Casamassima Nuovo |
| U.T. | STO BA/BAT – AED Bari |
| Descrizione del disservizio | A seguito all'arrivo della stagione estiva, riscontrava delle anomalie nel processo sulla stabilizzazione aerobica dei fanghi. In particolare notava l'innalzamento della temperatura del fango in digestione (circa 45°), con possibili inneschi di digestione anaerobica con conseguente potenziale rischio di emanazione odori mefitici. Inoltre si stava verificando una elevata produzione di schiume con possibili sversamenti. In seguito ad un controllo della consistenza impiantistica, si riscontrava la presenza di membrane di diffusione aria a microbolle, che causano un carenza di ossigeno nel processo di digestione aerobica dei fanghi. |
| Motivi dell'emergenza | Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i.. Vito Labate, in data 21/09/2020 |
| Primi interventi adottati | Ditta Xylem Richiesta di offerta a ditta casa madre delle intervento ditta specializzata nel settore. |
| Termini di consegna | Inizio lavori 21/09/2020 Fine lavori 17/12/2020 |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Ditta Xylem Fornitura di ghiere e membrane in sostituzione di quelle esistenti Ditta Tekmetal Smontaggio e smaltimento ghiere e membrane esistenti e installazione dei nuovi ricambi. |
| Denominazione della Ditta affidataria | Ditta Xylem Water Solution Italia Srl Ditta Tekmetal Srl |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibile e presente nel portale fornitori AQP |

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|--|---|
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 5.230,00 Importo fornitura Xylem € 4.714,94 Importo lavori Tekmetal Importo Totale Intervento € 9.944,94 |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza. |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Offerta n. 48-0655-2020 del 11/09/2020 - Ditta Xylem Offerta n. 078/20 RG del 14/09/2020 – Ditta Tekmetal |
| Allegati | Documenti sopra indicati. |


Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| Conto Economico | | <input checked="" type="checkbox"/> | Investimenti |
|-----------------|--|-------------------------------------|---------------------|

Il Richiedente


Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per.Ind. Vito Labate



Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

