



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 11/10/2019 - 0081397



Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di Altamura – Fornitura di n. 2 elettropompe a servizio della vasca di equalizzazione n. 2, al fine di linearizzare le portate nell'impianto per il rispetto dei limiti allo scarico.
Impianto di depurazione	Altamura
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Difficoltà nell'esercizio dell'impianto non riuscendo ad equalizzare correttamente le portate e i carichi in ingresso e ciò determinava scompensi dei rendimenti depurativi a cui si faceva fronte con notevoli difficoltà, pertanto si rendeva necessario intervenire per conseguire l'ottimale efficienza depurativa.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale, garantire la sicurezza del personale presente sull'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Vito Lamuraglia, in data 08/10/2019.
Primi interventi adottati	Richiesta di offerta per la fornitura a ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	Ordine fornitura 09/10/2019 Consegna prevista della fornitura 06/11/2019
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 2 elettropompe sommergibili Flygt Np 3171.181 LT 611 a servizio della vasca di equalizzazione n. 2 complete di accessori.
Denominazione della Ditta affidataria	Xylem Water Solution Italia Srl 04-Area Sud-Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzate nel settore e immediatamente disponibile a effettuare la fornitura nei tempi richiesti e presente nel portale fornitori AQP nella categoria merceologica AA 23 (apparecchiature elettromeccanica).
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 37.017,50
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di consegna si ritengono congrui in relazione al tipo di fornitura richiesta in estrema urgenza.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 48-0699-2019 del 08/10/2019.
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti
-----------------	--	--	-------------------------------------	--------------

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci