acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

A Procurement – Smart Procurement

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto depurativo di Molfetta – Messa in sicurezza della linea biogas con manutenzione straordinaria della centrale termica.
Impianto di depurazione	ID Molfetta
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Non corretto funzionamento della centrale termica.
Motivi dell'emergenza	Assicurare l'esercizio in completa sicurezza della linea biogas e dei digestori.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 25.05.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria consiste nella fornitura in opera di nuovo cavo elettrico dalla centralina del gasometro al bruciatore, e di componenti elettromeccanici quali della valvola Venturi e valvola a sfera per scarico condensa.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini di Battista Mangini , Putignano (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta altamente specializzata e prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	**€ 6.000,00 + IVA**
Verifica della congruità dei prezzi **(indicare eventuale sconto)**	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato tenuto conto anche l'esecuzione dell'intervento in emergenza. – sconto applicato 13%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento **(offerta/consuntivo della ditta)**	Consuntivo n. 18/0920 del 18.09.2020

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci