



**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

Oggetto	Impianto depurativo di Bari Est, Bari Ovest, Casamassima Nuovo, Acquaviva delle Fonti, Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Monopoli, Noci, Putignano, Turi e Sammichele di Bari - Fornitura di prodotti chimici per i mesi di luglio e agosto 2020.
Impianto di depurazione	ID di Bari Est, Bari Ovest e Casamassima Nuovo (Vito Labate), ID di Acquaviva delle Fonti (Vito Lamuraglia), ID Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Monopoli, Noci, Putignano, Turi e Sammichele di Bari (Vito Marangi).
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Disfunzione per formazione di schiume, valori alti del fosforo, odori mefitici. Miglioramento disidratazione dei fanghi.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dai Responsabili di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Marangi, Sig. Vito Labate, Sig. Vito Lamuraglia in data 30/06/2020
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di CATFLOC 441 IBC, CATFLOC 440 IBC, ANTIFOAM 110 IBC, AIRTHONE SPY, BIOPLUS SG PAIL, GRANUL'AIR BAG, CATFLOC C 804 IBC
Denominazione della Ditta affidataria	Catra S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<i>CO BARI: Importo € 19.582,50 + IVA RCM Vito Labate</i> <i>CO MONOPOLI: Importo € 38.520,00 + IVA RCM Vito Marangi</i> <i>CO ALTAMURA: Importo € 10.800,00 + IVA RCM Vito Lamuraglia</i> <u>Totalità € 68.902,50 (Euro sessantottomilanovecentodue/50) +IVA</u>
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 1221LS/2020 del 01.01.2020, 1254LS/2020 del 29.06.2020, 1241LS/2020 del 18/05/2020 e 1240LS/2020 del 19/05/2020
Allegati	Documenti sopra indicati.

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
------------------------	----------	--	---------------------

Il Richiedenti

I Responsabili di conduzione e Manutenzione

Vito Labate



Vito Marangi



Vito Lamuraglia



Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

