



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Montegrosso – Manutenzione straordinaria del quadro elettrico a servizio della stazione di dissabbiatura e dell'impianto di illuminazione esterno.
Impianto di depurazione	Montegrosso
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Guasto dei quadri a servizio della stazione di equalizzazione e per il sollevamento a causa dell'ammaloramento degli stessi e malfunzionamento dell'illuminazione esterna.
Motivi dell'emergenza	L'avaria dei quadri elettrici potrebbe pregiudicare il normale funzionamento dell'impianto di depurazione con decadenza dell'efficienza depurativa. La scarsa illuminazione esterna potrebbe influire sul normale svolgimento delle attività da parte degli operatori in campo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 18/05/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Nicola Ricco, ha comunicato il malfunzionamento.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori di manutenzione straordinaria consistono nella fornitura e posa in opera di n. 6 fari dell'illuminazione esterna e di nuovi quadri elettrici presso le due vasche di equalizzazione e della postazione di sollevamento;
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. ELETTROMECCANICA s.r.l. – via di Tressanti, 1 – 71121 Foggia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 11.091,25
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 17/BAT del 29.05.2020 Consuntivo n. 25/BAT del 28.05.2020

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
----------	---------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco



Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci

