



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

A Procurement – Smart Procurement

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – Bari

Oggetto	Impianto depurativo di Bisceglie – Messa in sicurezza della linea biogas con manutenzione straordinaria della campana gasometrica e della torcia.
Impianto di depurazione	ID Bisceglie
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Non corretto funzionamento della linea biogas, della campana gasometrica e della torcia.
Motivi dell'emergenza	Assicurare l'esercizio in completa sicurezza della linea biogas e dei digestori.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 31.03.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire.
Termini di consegna	Intervento già eseguiti.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di manutenzione straordinaria consiste nella fornitura e posa in opera di nuovo piping e nuove apparecchiature a servizio della linea biogas, della campana gasometrica e della torcia.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini di Battista Mangini , Putignano (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta altamente specializzata e prontamente disponibile ed attrezzata in merito alla tipologia d'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 13.850,00 – prezzo scontato € 12.742,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato tenuto conto anche l'esecuzione dell'intervento in emergenza. – sconto pari all'8%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 21/0920 del 21.09.2020



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti sopra indicati.
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	---

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Padovano

Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci