



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 - Bari

<b>Oggetto</b>	Manutenzione straordinaria apparecchiature oleodinamiche
<b>Impianto</b>	ISF BAT - Trani
<b>U.T.</b>	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Griglie oleodinamiche ferme, intasamento canale arrivo liquami.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare la continuità del servizio – assenza contratto quadro di manutenzione.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	squadra elettromeccanici 08/08/2020
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di intervento ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediato – intervento già eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Smontaggio, trasporto in officina, sostituzione componenti danneggiati, sostituzione pressostato, sostituzione relè industriale centralina oleodinamica, montaggio, prove di funzionamento e messa in esercizio.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Sanvito Srl Via Baione, sn Zona Industriale 70043 Monopoli (BA)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Fiduciarie di AQP e immediatamente disponibile
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 8.796,19
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Allegati</b>	
-----------------	--


**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>	
------------------------	--	---------------------	----------	--

**Il Richiedente**  
Geom. Massimo De Zio



**Il Responsabile**  
Ing. Francesco Avitto



**Si autorizza: Il Dirigente**  
Ing. Girolamo Vitucci

