



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Taranto "via Margherita"
Impianto	ISF di Taranto "via Margherita"
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	A seguito dei recenti eventi alluvionali, si è verificato l'allagamento dei locali quadri interrati con conseguente avaria delle opere elettriche a servizio del sistema di allontanamento reflui con conseguente fermo della stazione di sollevamento.
Motivi dell'emergenza	La stazione di sollevamento è ferma con conseguente rischio di fuori uscita di refluo su sede stradale e attivazione dello scarico di emergenza.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazioni avvenute da parte del personale dell'area manutenzione elettromeccanica e successive verifiche tecniche del 30/11/2020
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati da parte del servizio elettromeccanico sono stati rivolti ad effettuare dei collegamenti provvisori cercando di far ripartire almeno una elettropompa e successivo intervento di ditta esterna per l'avvio di una elettropompe con interventi provvisori con l'installazione di un sistema di avvio elettropompe provvisorio.
Termini di consegna	30 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Opere elettriche per avvio provvisorio di una elettropompa con sistema di gestione con galleggianti di soccorso. Fornitura e posa in opera di quadri elettrici di avviamento elettropompe, quadro automazione e telecontrollo, quadro generale e distribuzione e ripristino di linee elettriche di potenza e rifacimento delle linee elettriche di segnale danneggiate.
Denominazione della Ditta affidataria	- VAO Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta iscritta nell'albo fornitori di AQP, con sede operativa nel comune in cui è ubicato l'impianto oggetto dell'intervento ed in grado di intervenire in tempi immediati per avviare provvisoriamente una elettropompa e avviare il ripristino definitivo della stazione di

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016


	sollevamento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 59.975,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta del 30\11\2020
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--


Il Richiedente

Ing. Antonio Schinaia



Il Responsabile dell'AET

Ing. Antonio Schinaia



Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Emilio Tarquinio

