



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Barletta – Manutenzione straordinaria dell'impianto di antintrusione e di cavi relativi ai mixer installati presso la stazione di denitrificazione.
Impianto di depurazione	Barletta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria dell'impianto di antintrusione e individuazione dell'interruzione dei cavi di collegamento dei mixer all'interno delle vasche di denitrificazione.
Motivi dell'emergenza	L'avaria dell'impianto di allarme non garantisce una adeguata sicurezza dell'impianto e l'interruzione dei cavi dei mixer influisce sul corretto svolgimento del processo depurativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 27.04.2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto Nicola Ricco, ha comunicato le avarie.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori di manutenzione straordinaria consistono nella sostituzione di tutte le componenti in avaria dell'impianto di allarme e nell'infilaggio di nuovi cavi a servizio dei mixer presso la stazione di denitrificazione.
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. ELETTROMECCANICA s.r.l. – via di Tressanti, 1 – 71121 Foggia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.686,47
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 13/BAT del 15.05.2020 Consuntivo n. 19/BAT del 17.07.2020



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
----------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile
di Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile AED BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT
Ing. Girolamo Vitucci