

acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di n. 1 nuovo corpo soffiante numero a servizio della stazione di ossidazione
Impianto	Impianto di depurazione di Ginosa Città (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Avaria delle soffianti a servizio della stazione di ossidazione biologica
Motivi dell'emergenza	<p>L' avaria della soffianti dell'ossidazione biologica rappresenta una circostanza di urgenza, poiché l'anomalo funzionamento della stazione di trattamento potrebbe determinare un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore.</p> <p>Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.</p> <p>Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.</p>
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione dell'operatore di conduzione e manutenzione del 24/06/2020
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza. Intervento da parte dei tecnici della Manutenzione Specialistica.
Termini di consegna	1 mese
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione dei componenti danneggiati

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it


Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



N° 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274902/UK



acquedotto
pugliese


l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	AERZEN Italia S.r.l. – Via Raffaello Sanzio 52 – 20021 BOLLATE (MI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta casa madre costruttrice dell'apparecchiatura - ART 125 – Comma 1 – Lettera D - E
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- TOTALE FORNITURA €. 9.806,91 - TOTALE FORNITURA SCONTATA €. 9.457,69 oltre iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato pari al 10 % sui kit di manutenzione
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	- Offerta AERZEN Italia S.r.l. n. SEQ-20-000695/ 0 del 29/06/2020
Allegati	- Offerta AERZEN Italia S.r.l. n. SEQ-20-000695/ 0 del 29/06/2020


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il RCM Taranto Ovest
Per. Ind. Giovanni Maraglino




Il Responsabile AED TA
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br
Ing. Emilio Tarquinio



Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 180413 - N° 11242226/UK - N° 11274902/UK